

О Т Ч Е Т

о выполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выданного ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области № 154/3

По состоянию на 01.05.2022 года*

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения по предписанию	Отметка о выполнении
1	Помещения мастерских кабинет трудов, лаборантская кабинета № 8 расположенных на первом этаже здания, помещения библиотеки (книгохранилища), лаборантской кабинета физики, расположенные на втором этаже, отделить от общего коридора противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными дверями второго типа)	01.10.2022 года	Не выполнено. Планируется после выделения субсидий на иные цели
2	В помещении библиотеки (книгохранилища), расположенного на втором этаже здания, запретить применяемый для покрытия пола горючий материал, масляную краску по дощатому полу, класса пожарной опасности более чем КМ-3. Для покрытия пола в общих коридорах первого и второго этажа здания запретить применяемый горючий материал, масляную краску по дощатому полу, классом пожарной опасности более чем КМ-2	01.10.2022 года	Не выполнено. Планируется после выделения субсидий на иные цели

3	Складские и производственные помещения мастерской (кабинет трудов), расположенного на первом этаже здания, помещения склада, библиотеки (книгохранилища), расположенных на втором этаже здания, отверстия в противопожарной перегородке первого типа при прохождении вентиляционных каналов оборудовать устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре, которое должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград	01.10.2022 года	Не выполнено. Планируется после выделения субсидий на иные цели
4	В здании произвести замену ветхой электропроводки эксплуатируемой более 30 лет с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия	01.10.2022 года	Не выполнено. Планируется после выделения субсидий на иные цели
5	Помещение учительской отделить от фойе первого этажа несгораемыми перегородками, класса пожарной опасности и не более чем КМ-1	01.10.2022 года	Не выполнено. Планируется после выделения субсидий на иные цели

Директор



О. А. Слегина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575939

Владелец Слегина Ольга Александровна

Действителен с 17.05.2022 по 17.05.2023