

**О Т Ч Е Т**  
**о выполнении предписания об устранении нарушений обязательных**  
**требований пожарной безопасности, выданного ОНД и ПР ГО Сухой Лог**  
**ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области**  
**№ 154/3**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения по предписанию	Отметка о выполнении
1	<p>Помещения мастерских кабинет трудов, лаборантская кабинета № 8 расположенных на первом этаже здания, помещения библиотеки (книгохранилища), лаборантской кабинета физики, расположенные на втором этаже, отделить от общего коридора противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными дверями второго типа)</p>	01.10.2022 года	Выполнено
2	<p>В помещении библиотеки (книгохранилища), расположенного на втором этаже здания, запретить применяемый для покрытия пола горючий материал, масляную краску по дощатому полу, класса пожарной опасности более чем КМ-3. Для покрытия пола в общих коридорах первого и второго этажа здания запретить применяемый горючий материал, масляную краску по дощатому полу, классом пожарной опасности более чем КМ-2</p>	01.10.2022 года	<p>Не выполнено.  Планируется после выделения субсидий на иные цели</p>
3	Складские и производственные	01.10.2022 года	Выполнено

	помещения мастерской (кабинет трудов), расположенного на первом этаже здания, помещения склада, библиотеки (книгохранилища), расположенных на втором этаже здания, отверстия в противопожарной перегородке первого типа при прохождении вентиляционных каналов оборудовать устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре, которое должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград		
4	В здании произвести замену ветхой электропроводки эксплуатируемой более 30 лет с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия	01.10.2022 года	Не выполнено.  Планируется после выделения субсидий на иные цели
5	Помещение учительской отделить от фойе первого этажа несгораемыми перегородками, класса пожарной опасности и не более чем КМ-1	01.10.2022 года	Выполнено

Врио директора



Е. А. Смолина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336388997

Владелец Смолина Евгения Андреевна

Действителен с 08.04.2024 по 08.04.2025