

ОТЧЕТ
о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений требований
пожарной безопасности, выданного ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и
ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
№ 2506/008-66/41-В/ЛВП 09.06.2025 г.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения по предписанию	Отметка о выполнении
1	В помещении библиотеки (книгохранилища), расположенного на втором этаже здания, запретить применяемый для покрытия пола горючий материал, масляную краску по дощатому полу, класса пожарной опасности более чем КМ-3. Для покрытия пола в общих коридорах первого и второго этажа здания запретить применяемый горючий материал, масляную краску по дощатому полу, классом пожарной опасности более чем КМ-2	01.06.2026 года	Выполнено
2	В здании произвести замену ветхой электропроводки эксплуатируемой более 30 лет с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия	01.06.2026 года	Не выполнено Имеется рабочая документация по замене электропроводки и локальный сметный расчет

Врио директора



Е. А. Смолина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364594085773079485149359994365539118177086968081

Владелец Смолина Евгения Андреевна

Действителен с 06.10.2025 по 06.10.2026