



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,

Сухоложском и Богдановичском районах

адрес: 623418, Свердловская область,

г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

тел. (3439)37-09-90,

E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru


ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальное
общеобразовательное
"Полдневская
общеобразовательная школа"

автономное
учреждение
основная

623503, Свердловская область,
Богдановичский район, п. Полдневой, ул.
Вокзальная, д. 5



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000119644678 от 09.10.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 24.10.2025

№ № 454/2025-62

При проведении внеплановой выездной проверки с 13.10.2025 по 24.10.2025, на основании решения о
проведении внеплановой выездной проверки № 66-05-01/01-6922-2025 от 09.10.2025 г.

в отношении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Полдневская основная общеобразовательная
школа"

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623503, Свердловская обл., м.о. Богданович, п. Полдневой, Вокзальная ул., д.5

дата регистрации 06.11.2002

ИНН/ОГРН 6605006626 / 1026600706164

При рассмотрении представленных документов: акта внеплановой выездной проверки Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском районах № 1160/2025-62 от 24.10.2025

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, на основании ст. 90, 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ норма- тивного документа	пункт НД	содержание рекоменду-емых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	На момент отбора проб 13.10.2025 с 10 часов 15 минут до 11 часов 04 минут юридическим лицом допускается использование воды в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствующей санитарно- эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, а именно: 13.10.2025г. в 10:30	СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.3/2.4.3590 к-20	Таб. 3.3 2.10.	Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды по показателю Жесткость общая - норматив не более 7,0 мг-экв/дм3; Холодная и горячая вода,	15.12.2 025

	<p>часов в рамках внеплановой выездной проверки проведён отбор воды питьевой (распределительная сеть) по бактериологическим, химическим и органолептическим показателям из крана ХВС, пищеблок. При рассмотрении протокола испытаний № 66-01-05/28166-25 от 20.10.2025г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) установлено, что в воде питьевой жесткость общая 9,5±1,4 мг-экв/дм³, при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм³</p>	СП 2.4.3648-20	2.6.2.	<p>используемая для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде <9>. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.</p>	
2.	<p>На момент отбора проб 13.10.2025 с 10 часов 15 минут до 11 часов 04 минут нарушаются требования к проведению мытья столовой посуды, а именно: 13.10.2025г. в 10:15 часов в рамках внеплановой выездной проверки на пищеблоке проведён отбор смывов с объектов окружающей (внешней) среды на определение БГКП. При рассмотрении протокола испытаний № 66-01-05/28173-01-25 от 20.10.2025г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432) установлено, что в пробе смыв с тарелки 2 блюда обнаружены БГКП, при величине допустимого уровня – отсутствие</p>	СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	3.10	<p>Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.</p>	15.12.2025

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах в срок до 15.12.2025 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

2. документированную информацию, подтверждающую устранение нарушений

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О


государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Юридическое лицо Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Полдневская основная общеобразовательная школа"; 623503, Свердловская область, Богдановичский район, п. Полдневой, ул. Вокзальная, д. 5; ОГРН 1026600706164 ИНН 6605006626. Должностное лицо врио директора Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Полдневская основная общеобразовательная школа" Евгению Андреевну Смолину

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах



Буркова Юлия Олеговна

должность лица, уполномоченного осуществлять контроль

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

623503, Свердловская обл., м.о. Богданович, п. Полдневой, Вокзальная ул., д.5

либо адрес территориального отдела либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно произошло вручение предписания

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364594085773079485149359994365539118177086968081

Владелец Смолина Евгения Андреевна

Действителен с 06.10.2025 по 06.10.2026